



1. Instalację elektryczną w pomieszczeniach ekspozycyjnych, gdzie przewidziano tynki (wg projektu architektonicznego) układać podtynkowo.
2. Instalację elektryczną w pomieszczeniach, gdzie przewidziano pozostawienie ceglanych murów (wg projektu architektonicznego) układać w kanałach podpodłogowych oraz rurach giętkich (peszlach). Odejsścia układać natynkowo z wykorzystaniem uchwytyów przystosowanych do typu i przekroju kabla.
3. W pomieszczeniach magazynowych instalacje układać natynkowo.
4. Podejsścia do gniazd i wytączników wykonać pionowo.
5. W miejscu instalacji opraw oświeiteniowych, tączników, gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umożliwiający biały montaż urządzeń.
6. W pomieszczeniach wilgotnych (magazyny w podziemiach) stosować osprzet szczelny min. IP44.
7. Stosować osprzet natynkowy - kolor uzgodnić z inwestorem.
8. Gniazda w salach ekspozycyjnych montować na wysokości 0,15m od podłogi (jeżeli na rzutach nie wskazano innej wysokości).
9. Gniazda oraz tączniki w części magazynowej montować na wysokości 1,15m
10. Należy zachować zasilanie do obwodów w pomieszczeniach nie podlegających przebudowie. Szczegółowe rozwiązania należy ustalić na etapie budowy po dokładnym rozpoznaniu potączzeń.
11. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branż skoordynować w trakcie realizacji.
12. Ze względu na charakter obiektu możliwość montażu urządzeń należy potwierdzić na budowie a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL			
PROJEKTOWAŁ	Stanisław Łukasiewicz	UPRAWNIENIA NR 400/82/PW W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO INŻYNIERYJNEJ DO PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			DATA I PODPIS 11.2018
OPRACOWAŁ	Tomasz Hibner				
SPRAWDZIŁ	Jakub Wróblewski	UPRAWNIENIA NR WKP/0255/POOE/15 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ DO PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.			11.2018
TREŚĆ RYSUNKU		INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT PIWNICY - POZIOM -2			RYSUNEK NR E-1.3
BRANŻA	elektryczna	STADIUM proj. wykonawczy	INDEX 0455	DATA 11.2018	SKALA 1:100
					STRONA _ _ _