

proj. RM (poziom -2)

BILANS MOCY:

$P_i = 24,4 \text{ kW}$
 $k = 0,5$
 $P_z = 12,2 \text{ kW}$
 $I_b = 20,7 \text{ A}$
 $I_n = 32 \text{ A}$

1. NA SCHEMACIE PODANO MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO ROZDZIELNICĘ KOTŁOWNI. JEŻELI ISTNIEJĄCY PRZEWÓD MA MNIJSZY PRZEKRÓJ TO NALEŻY GO WYMIENIĆ LUB ZMNIJSZYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZENIE.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:

- 1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
- 2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TN-S.
- 3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.
- 4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSKOWE.

REMONT PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań
--------------------------------------	---

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

PROJEKTOWAŁ	Stanisław Łukasiewicz
-------------	-----------------------

UPRAWNIENIA NR 400/82/PW
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO INŻYNIERYJNEJ DO PROJEKTOWANIA
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPRACOWAŁ Tomasz Hibner

SPRAWDZIŁ Jakub Wróblewski

UPRAWNIENIA NR WKP/0255/P00E/15
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ DO PROJEKTOWANIA
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET

TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RM

BRANŻA elektryczna

STADIUM
proj. budowlany

INDEX	0455
-------	------

DATA	11.2018
------	---------

SKALA -:-

RYSUNEK NR

E-4

STRONA