

OKNA ZEWNĘTRZNE – widok od wnętrza / wymiary zewnętrzne ościeżnicy od strony pomieszczeń

OZNACZENIE		01	02	02a	03	04	05	06
SCHEMAT								
WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY [mm]	S	1080	980	980	1100	1260	1300	1100
	H	1220	1230	1230	1310	1965	1575	1575
ILOŚĆ		1	4	1	1	1	1	1
KOLOR		RAMIAKI DREWNIANE, W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM – NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH OKIEN						
UWAGI		- OKNO KONSERWATORSKIE JEDNORAMOWE ZESPOLONE, DREWNIANE; OKNA 03 i 04 SKRZYNKOWE - ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ – PAKIET DWUSZYBOWY PRZY ZACHOWANIU MIN. U 1,1 W/m²K DLA CAŁEGO OKNA) - PODZIAŁ OKNA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (DETAL I PODZIAŁY OKIEN DO ODTWORZENIA) - OKNO 02 – SKRZYDŁO UCHYLNE WYPOSAŻONE W MECHANIZM DO UCHYLANIA Z POZIOMU POSADZKI - OKNO 02 I 02a – PRZEŁOŻENIE WITRAŻY JAKO SZYBA WEWNĘTRZNA W PAKIECIE – ZABEZPIECZENIE PRZEZ LAMINOWANIE -OKNO 01 WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK OKIENNY TYPU RENSON NAKŁADANY NA PAKIET SZYBOWY -OKNO Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ DO WENTYLATORA ZEWNĘTRZNEGO, WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO I WENTYLACJI; KRATKĘ MOCOWAĆ W BLENDZIE DREWNIANEJ -OKNA SKRZYNKOWE, DWUKROSNOWE, ZEWNĄTRZ PAKIET DWUSZYBOWY, WEWNĄTRZ JEDNA SZYBA WYPOSAŻONA W FOLIE UV I IR WG WYTYCZNYCH (DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE SZKŁA Z FILTRACJĄ O NINIŻSZYCH PRAMATRACH) -OKNO Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ, WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO I WENTYLACJI; KRATKĘ MOCOWAĆ W BLENDZIE DREWNIANEJ						

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyżej 2m stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien tego samego typu.
4. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu utrzymania gabarytów nie większych niż projektowane.
5. Przyjęto, że ościeżnica nie może wystawać poza obrys węgarka więcej niż 2cm, obrys powinien zachować stałą szerokość na węgarce górnym i bocznych.
6. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – należy zachować charakter okien, w szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i dzwrziami istniejącymi.
7. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL		
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS	
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		11.2018	
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	11.2018	
TREŚĆ RYSUNKU			ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
BRANZA	architektura	STADIUM proj. budowlany	INDEX 0455	DATA 11.2018
			SKALA -	RYSUNEK NR 20-01
			STRONA ___	