

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest konserwacja wraz z usuwaniem bieżących awarii instalacji i urządzeń elektrycznych w Oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu, tj. w Muzeum Pałac w Rogalinie oraz w Muzeum Zamek w Gołuchowie.
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
 - 1) I część: konserwacja wraz z usuwaniem bieżących awarii instalacji i urządzeń elektrycznych w Muzeum Pałac w Rogalinie – Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 - 2) II część: konserwacja wraz z usuwaniem bieżących awarii instalacji i urządzeń elektrycznych w Muzeum Zamek w Gołuchowie – Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3. Szczegółowy wykaz czynności konserwacyjnych dla I i II części zamówienia:
 - 1) instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych:
 - wymiana żarówek, świetlówek, starterów itp.,
 - naprawa opraw oświetleniowych,
 - wymiana osprzętu takiego jak: wyłączniki, gniazda wtykowe,
 - sprawdzanie stanu instalacji i informowanie Zamawiającego o stanie technicznym instalacji,
 - 2) instalacje siły:
 - sprawdzanie stanu instalacji i przewodów,
 - sprawdzanie stanu osprzętu i jego ewentualna naprawa,
 - wymiana, sprawdzenie stanu połączeń itp.,
 - 3) tablice i rozdzielnice:
 - sprawdzanie stanu połączeń za tablicowych i ich ewentualna wymiana,
 - sprawdzanie stanu gniazd bezpiecznikowych, stawek dolnych główek bezpiecznikowych i ich ewentualna wymiana,
 - sprawdzanie stanu zamocowania tablic i ich zamknięcia,
 - sprawdzanie styków aparatury łącznikowej i czyszczenie styków,
 - utrzymanie czystości w szafkach sterowniczych,
 - kontrola oznakowania rozdzielni i tablic pod względem zgodności z polskimi normami,
 - 4) drobne urządzenia elektryczne:
 - wymiana wtyczek, gniazd przy urządzeniach i przedłużaczach,
 - naprawa przedłużaczy zasilających przenośne urządzenia,
 - informowanie Zamawiającego o stanie technicznym drobnych urządzeń,
 - 5) obsługa agregatu prądotwórczego:
 - oględziny stanu połączeń,
 - sprawdzanie gotowości do pracy,
 - uzupełnianie paliwa,

– kontrolne uruchomienie,

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności konserwacyjnych dwa razy w miesiącu.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumentacje instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w Muzeum Pałac w Rogalinie oraz w Muzeum Zamek w Gołuchowie.
6. Materiały eksploatacyjne (żarówki, świetlówki, startery, oprawy oświetleniowe, wyłączniki, gniazda wtykowe, paliwo do agregatu prądotwórczego itp.) oraz paliwo do agregatu prądotwórczego dostarcza Zamawiający.
7. Usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych:
 - 1) O powstałych awariach Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie, lub telefonicznie, lub drogą elektroniczną.
 - 2) Zgłoszoną awarię Wykonawca zobowiązuje się usunąć w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjazd odpowiednio do Muzeum Pałac w Rogalinie lub Muzeum Zamek w Gołuchowie i zabezpieczenie awarii) – w ciągu 8 godzin od godziny zgłoszenia awarii.
 - 3) W przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu zawierającego w szczególności: przyczynę naprawy, rodzaj części zamiennej lub materiału oraz szacunkowy koszt. Części zamienne i materiały niezbędne do naprawy ponosi Zamawiający.
8. Wykonawca zapewni, że przedmiot niniejszego zapytania będą wykonywać osoby posiadający odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie oraz uprawnienia i kwalifikacje wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
9. Przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zapytania Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, w tym dotyczących uprawnień na wysokości oraz ochrony przeciwpożarowej.
10. Do wykonywania przedmiotu niniejszego zapytania Wykonawca będzie używał własnych narzędzi, w tym urządzeń do pracy na wysokości i przyrządów pomiarowych z aktualną legalizacją.
11. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dokonywania wpisów z przeprowadzonych czynności serwisowych w książce serwisowej znajdującej się odpowiednio w Muzeum Pałac w Rogalinie i Muzeum Zamek w Gołuchowie.

12. Koszt dojazdu do Oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu, tj. do Muzeum Pałac w Rogalinie, Muzeum Zamek w Gołuchowie ponosi Wykonawca.

13. Termin obowiązywania umów:

- 1) I część zamówienia: od dnia 1.01.2020r. do dnia 31.07.2021r.
- 2) II część zamówienia: od dnia 1.01.2020r. do dnia 31.07.2021r.

14. Warunki płatności:

- 1) Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół wykonania usługi podpisany przez Strony.
- 2) Termin płatności faktur VAT wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. Płatność dokonana zostanie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturach VAT.