



<u>BILANS MOCY</u>	<u>RG-S i RG-A</u>	<u>RG-WC</u>
Moc zainstalowana:	Pi=264kW	Pi=35kW
Współczynnik jednoczesności:	kz=0,38	kz=0,57
Moc szczytowa zapotrzebowana:	Pz=100kW	Pz=20kW

TN-S Samoczynne wyłączenie zasilania/wyłączniki różnicowoprądowe