


TL408S



- Klasa izolacji 
- IP 55
- $I_{n\max}=630A$
- Natynkowa
- Liczba modułów 394
- Szerokość 1050mm
- Wysokość 1250mm
- Głębokość 275mm

UWAGI:

1. Na drzwiczkach szafy zabudować tablicowy analizator sieci. Wysokość montażu min. 1,2m od poziomu podłogi.

STANLUKS s.c.

Jakub Wróblewski, Tomasz Hibner

ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań
tel. kom. 508 243 620, 502 720 550
NIP: 7792512592 REGON: 385245401
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań				
Nazwa inwestycji	Remont piwnic Muzeum Historii Miasta Poznania				
Lokalizacja inwestycji	Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań; dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań				
Treść rysunku	Widok rozdzielnic głównej RG				
Stadium	Projekt wykonawczy				
Branża	Elektryczna			DATA 10.2020	NR RYS. E-3.3
Projektował	Tomasz Hibner 15/20	WKPi0212/POOE/19 oleci i instalacje elektryczne			
Sprawdził	Jakub Wróblewski	WKPi0255/POOE/15 oleci i instalacje elektryczne			
				SKALA -:-	